

Częstochowa, dnia 2010.03.10

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI
POWIATOWY ZESPÓŁ UZGODNIEŃ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Sobieskiego 9, tel. 3229-178; 216
42-200 CZĘSTOCHOWA

O P I N I A NR 138/10

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Budowa drogi

dla: Firma "TOM"

Tomasz Banaśkiewicz

Adres: Focha 72/74m13 42-200 Częstochowa

na zlecenie z dnia: 2010.02.26 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2010.02.26

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Jaskrów, od ul. polnej do ul. Starowiejskiej Gmina: Mstów

Uwagi i zalecenia:

- [74] GSG RGaz Cz-wa - uzgodniono pod warunkiem:
- zachowania normatywnych odległości od gazociągów
 - zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyżowań) zgodnie z obowiązującymi przepisami - normami
 - wykonanie prac ziemnych w pobliżu gazociągu ręcznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzór do RG.
- [97] TP S.A.OPOLE - w miejscach zbliżeń i skrzyżowań do urządzeń pozostających w eksploatacji DUSiUD Myszków zachować odległości pionowe i poziome lub zastosować ochronę urządzeń teletechnicznych przewidzianą normą ZN-96/TPSA-004 /ręczny przekop kontrolny/
- w miejscu skrzyżowania z siecią TP prace prowadzić ręcznie
 - kabel TP zabezpieczyć rurą dwudzielną 3m
- [113] Zakład Energetyczny RD Cz-wa Teren:
- uzgodniono pod warunkiem zachowania odległości poziomych i pionowych od naszych urządzeń wynikających z norm PN-E-05100 i N SEP-E-004 oraz norm branżowych.
- W miejscach skrzyżowań na istniejących kablach elektroenergetycznych należy założyć rury osłonowe dwudzielne.
- uzgodniono pod warunkiem, że prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z naszymi urządzeniami będą wykonywane ręcznie i pod nadzorem Rejonu, o który wykonawca lub inwestor wystąpi do nas przed rozpoczęciem prac.
 - w przypadku konieczności przebudowy naszych urządzeń należy wystąpić do RE Cz-wa Teren o określenie warunków

**Za zgodność
z oryginałem**

FIRMA "TOM"
Tomasz Banaśkiewicz
ul. Focha 72/74 m13 42-200 Częstochowa
tel. 034 365 12 42, 501 297 842
NIP 573-166-16-98 KRS 150253006

2 up STAROSTY

mgr inż. Marek Dudziewicz
Przewodniczący Zespołu Uzgodnień
Dokumentacji Projektowej
przy Staroście Częstochowskim