

**POWIAT CZĘSTOCHOWSKI**  
POWIATOWY ZESPÓŁ UZGODNIEŃ  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa  
tel/fax. (34) 32-29-178; (34) 32-29-216  
zud@czestochowa.powiat.pl

OPINIA NR **GK.6630.325.2014**

Uzgodnienie : ***Przebudowa wodociągu z przyłączami***

Gmina: ***Mstów***  
Obręb: ***Jaskrów***  
Lokalizacja obiektu : ***Jaskrów ul. Willowa i Jaskrowa***  
Oznaczenie arkusza mapy : ***6.142.31.09.4.1***  
Oznaczenie arkusza mapy : ***6.142.31.09.2.1***  
Oznaczenie arkusza mapy : ***6.142.31.04.4.3***  
Oznaczenie arkusza mapy : ***511.424.1042***  
Oznaczenie arkusza mapy : ***511.424.1041***  
Oznaczenie arkusza mapy : ***511.424.1023***  
Oznaczenie arkusza mapy : ***511.424.1021***

Data posiedzenia: ***2014-05-07***  
Asortyment uzgodnienia: ***Przyłącze wodociągowe***  
Asortyment uzgodnienia: ***Sieć wodociągowa***  
Zlecniodawca :

***PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  
"SONDA"  
42-200 Częstochowa  
Gombrowicza 8/4***

Autor opracowania: ***Kamila Dziubek***  
Inwestor :

***Urząd Gminy Mstów  
42-244 Mstów  
16 Stycznia 14***

**ZESPÓŁ UZGODNIEŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ**

**PRZEDŁOŻONY PROJEKT ZOSTAŁ UZGODNIONY Z ZACHOWANIEM PONIŻSZYCH UWAG ORAZ INFORMACJI  
ZESPOŁU DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW DO REALIZACJI BUDOWY.  
UWAGI I ZALECENIA:**

**GZG RGaz**

*Uzgodniono pod warunkiem:*

- zachowania normatywnych odległości od gazociągów
- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyżowań) zgodnie z obowiązującymi przepisami - normami
- wykonanie prac ziemnych w pobliżu gazociągu ręcznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzór do RG

**TAURON S. A. RD Cz-wa Wschód** - uzgodniono pod warunkiem zachowania odległości poziomych i pionowych od naszych urządzeń wynikających z przepisów branżowych oraz norm PN-E-05100, N-SEP-E-003, PN-E-05125, N-SEP-E-004.

**TAURON S. A. RD Cz-wa Wschód** - uzgodniono pod warunkiem, że prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z naszymi urządzeniami będą wykonywane ręcznie i pod nadzorem pracownika Rejonu. Przed rozpoczęciem prac Inwestor lub upoważniony Wykonawca winien sprawdzić aktualność uzbrojenia w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii.

TAURON S. A. RD Cz-wa Wschód - przed rozpoczęciem prac (min 14 dni) inwestor lub upoważniony Wykonawca przedłoży w naszym Regionie opracowaną dokumentację celem potwierdzenia aktualności naszego uzbrojenia.

TAURON S. A. RD Cz-wa Wschód - na kablach energetycznych należy zabudować rury osłonowe dwudzielne.

TAURON S. A. RD Cz-wa Wschód - prace w rejonie urządzeń elektroenergetycznych np. stacji transformatorowych, stanowisk, słupowych, złączy rozdzielczych, szafek pomiarowych należy wykonać tak aby:

- nie naruszyć stabilności w/w urządzeń,
- nie naruszyć ciągłości istniejących uziemień oraz ich położenia w gruncie,
- nie ograniczać dostępu do w/w urządzeń.

TAURON S. A. RD Cz-wa Wschód - w przypadku konieczności przebudowy naszych urządzeń należy wystąpić do RD Cz-wa Wschód o określenie warunków przebudowy.

ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w KATOWICACH ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA:  
- uzgodniono.

GSG Zabrze (WOSW)  
- uzgodniono

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. O/ŚWIERKLANY:  
- uzgodniono.

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU:

Przedłożony projekt został uzgodniony z zachowaniem ww. uwag oraz informacji zespołu dot. obowiązujących warunków do realizacji budowy.

NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ na podstawie Art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Przewodniczący zespołu

.....

Z up. STAROSTY

mgr inż. Marek Dudziewicz  
Przewodniczący Zespołu Uzgodnień  
Dokumentacji Projektowej  
przy Staroście Częstochowskim