

Mstów dnia 03.04.2014r.

UG.KD.7021.21.2014

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONDA”
ul. Gombrowicza 8/4
42-200 Częstochowa**

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.03.2014r, poniżej przedstawiamy konstrukcję odtwarzanej nawierzchni drogi i poboczy w związku z projektowaną przebudową wodociągu w miejscowości Jasków w ul. Willowej i ul. Jurajskiej.

Nawierzchnia:

- warstwa odsączająca z piasku – gr. 15cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego frakcja 31,5/63mm – gr.15cm
- górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego frakcja 0/31,5 mm – gr. 10cm

Pobocze:

- warstwa odsączająca z piasku – gr. 5cm
- utwardzenie kruszywem kamiennym frakcja 0/31,5mm – gr. 15cm

WOJ. GMINY
mgr ADAM KUBCZAK