Piętro - st.projektowany

Nazwy pomieszczeń

L.P.	nazwa	L.P.	nazwa
1.2	kl. schodowa	2.3	magazyn produktów
2.1	holl	2.4	garderoba
2.2	sala widowiskowa		



Parter - st.projektowany

Nazwy pomieszczeń

L.P.	nazwa
1.1a	holl
1.1	kl. schodowa



Legenda

- Zakres opracowania
- Łącznik IP20 / IP44 uniwersalny (jednobiegunowy) 10AX/~250V
- Łącznik IP20 / IP44 świecznikowy 10AX/~250V
- Łącznik IP20 / IP44 schodowy 10AX/~250V p/t
- Łącznik IP20 / IP44 schodowy podwójny 10AX/~250V p/t
- Czujnik ruchu IP44
- Czujnik ruchu n/t 180st zasięg min 6m
- 1/ox/a "R1"- ozn. oprawy, "o4"-ozn. obwódu w rozdzielnicy, "a" styk zasilania łącznika oświetlenia
- W Wentylator uruchamiany ze światłem.
- PGWP Projektowany przycisk P.POŻ zdalnego wyłączenia zasilania, IP55, atest CNBOP, II klasa izolacji np. 95PPWC11PT PCE 1NO+1NC
- R1 G/01 Rozdzielnica elektryczna np. R1, zasilanie z RG obwód 01 (wg schematów)
- Wypust zasilania zakończony listwą zaciskową lub złączką typu WAGO izolowaną w puszce p/t II klasy izolacji

Puszka instalacyjna n/t
Puszka instalacyjna p/t karton gips (biała)
Puszka instalacyjna p/t fi 80

Legenda opraw awaryjnych/ewakuacyjnych :

- EZ Oprawa oświetlenia awaryjnego n/t lub p/t, min.1h, autotest, led, praca awaryjna (ciemna), zewnętrzna "COLD" do -15st.C ,IP65 np. TM Technologie ONTEC S_W2_NM_1LED_AT (351 lm; 3,4 W; 1xLED) - "COLD"
- E1 Oprawa oświetlenia awaryjnego kierunkowa z piktogramem n/t lub p/t, min.1h, autotest, led, praca awaryjna (ciemna) np. TM Technologie sp. z o.o. ONTEC S E1 2,5W, 14Led, min. 1h, autotest, praca awaryjna, II kl. ochronności, IP65
- Eo Oprawa oświetlenia awaryjnego n/t, min.1h, autotest, led, praca awaryjna (ciemna) np.TM Technologie sp. z o.o. ONTEC S_M2_NM_14LED_AT (218 lm; 2W; 14xLED) - optyka antypanic
- Eo Oprawa oświetlenia awaryjnego n/t, min.1h, autotest, led, praca awaryjna (ciemna) np.TM Technologie ONTEC S_W1_NM_1LED_AT (185 lm; 3,4 W; 1xLED)

Legenda opraw ogólnych :

- Acn Oprawa ośw. typu downlight LED z szybą przezroczystą hartowaną, obudowa aluminium, min 2460 lm oprawy, 32W
- Abn cn - kolor czarny, wersja natynkowa IP44 **np. PXF BARI ECO LED DLN 32W 4000K**
- Abz bn - kolor biały, wersja natynkowa IP44; bz - kolor biały, wersja zwieszana 0,5m, IP20
- B Oprawa ośw. LED 3x5W/GU10 4000K do zabudowania w suficie gips/karton (3x400lm, 15W) np. PXF KARDO MINI LED 4000K /GU10/ 3x5W/GU10 4000K
- C Oprawa ośw. LED 14W/2700K/50stopni projektor 230V na szynoprzewodzie oświetleniowym. Szynoprzewód na zwieszakach. np. PXF Sentro LED 14W 2700K 50° Ultra High CRI Muzea
- D1 Oprawa ośw. LED 19W/4000K typu kinkiet do podświetlenia lustra np. PXF Bari Eco Kinkiet LED 19W 4000K
- D2 Oprawa ośw. ze źródłem G53/QR111 35W typu kinkiet IP20 np. PXF TRACK Kinkiet UP 35W 4000K
- S1 S2 Oprawa ośw. do podświetlenia stopni schodów (S2 z czujnikiem ruchu) dopuszkowa 230V, np. ZAMEL typ MUNA, MOZA, RUBI, NAVI
- G Oświetlenie liniowe LED
- F1 Oprawa oświetleniowa rastrowa 2x36W IP20 / z demontażu natynkowa
- F2 Oprawa oświetleniowa 2x58W / IP65 / z demontażu natynkowa
- F3 Oświetlenie sceniczne zawieszone na kratownicy /projektory istniejące

Tytuł rysunku: Plan instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego - rzut parter, piętr

	imię i nazwisko	Podpis
Projektował	mgr inż. Artur Wieczorek	SLK/4125/PWOE/12
Sprawdził	mgr inż. Daniel Mader	SLK/6009/PWBE/15
Opracował	-	-

Skala	Data	Faza
1:100 A3	06/2016	PW

Branża	Nr projektu	Nr rys.	Arkusz	Strona
Elektr.	8767.020616	E-2.1	- / -	16

Projektant: Biuro Projektowania i Nadzoru Artur Wieczorek 42-263 Wrzosowa, ul. Wesoła 41 www.awieczorek.pl artur.wieczorek@wp.pl

Inwestor: Urząd Gminy Mstów, 42-244 Mstów ul. 16-go Stycznia 14

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY – TOM II ARANŻACJI I KOLORYSTYKI WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, W TYM SALI WIDOWISKOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MSTOWIE - INSTALACJE WEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE

Adres: Mstów Pl. Mickiewicza nr 17 nr ewid. dz. 709, obr. 0019 Mstów, gm. Mstów, pow. częstochowski, woj. śląskie