

Częstochowa, dnia 2010.11.30

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI  
POWIATOWY ZESPÓŁ UZGODNIEŃ  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
ul. Sobieskiego 9, tel. 3229-178; 216  
42-200 CZĘSTOCHOWA

O P I N I A NR 961/10

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: **Kanalizacja sanitarna z przyłączami**

dla: **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
"SONDA"**

Adres: **Gombrowicza 8/4 42-200 Częstochowa**

na zlecenie z dnia: **2010.11.19** znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: **2010.11.22**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

**opiniuje pozytywnie** lokalizację obiektu położonego:

**Mstów, ul.16-go Stycznia Gmina:Mstów**

Uwagi i zalecenia:

- [74] GSG RGaz Cz-wa - uzgodniono pod warunkiem:
- zachowania normatywnych odległości od gazociągów
  - zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyżowań) zgodnie z obowiązującymi przepisami - normami
  - wykonanie prac ziemnych w pobliżu gazociągu ręcznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzór do RG.
- [97] TP S.A.OPOLE - w miejscach zbliżeń i skrzyżowań do urządzeń pozostających w eksploatacji DUSiUD Myszków zachować odległości pionowe i poziome lub zastosować ochronę urządzeń teletechnicznych przewidzianą normą ZN-96/TPSA-004 /ręczny przekop kontrolny/ Inwestor wystąpi do TPSA o nadzór!
- [113] Zakład Energetyczny RD Cz-wa Teren:
- uzgodniono pod warunkiem zachowania odległości poziomych i pionowych od naszych urządzeń wynikających z norm PN-E-05100 i N SEP-E-004 oraz norm branżowych. W miejscach skrzyżowań na istniejących kablach elektroenergetycznych należy założyć rury osłonowe dwudzielne.
  - uzgodniono pod warunkiem, że prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z naszymi urządzeniami będą wykon. ręcznie i pod nadzorem Rejonu, o który wykonawca lub inwestor wystąpi do nas przed rozpoczęciem prac.
  - w przypadku konieczności przebudowy naszych urządzeń należy wystąpić do RE Cz-wa Teren o określenie warunków przebudowy.

Z up. STAROSTY  
mgr inż. Marek Dudziac  
Przewodniczący Zespołu Uzgodnień  
Dokumentacji Projektowej  
przy Starości Częstochowskim

Przed przystąpieniem do prac wykonawca lub inwestor winien potwierdzić aktualność uzbrojenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub Rejonie Energetycznym.

- [71] GSG Zabrze ( WOSW) - uzgodniono.
- [190] Powiatowy Zarząd Dróg - uzgodniono. ( Przed przystąpieniem do prowadzenia robót - należy złożyć wniosek o zajęcie pasa drogowego)
- [25] OGP GAZ-SYSTEM S.A. O/Świerklany - uzgodniono.
- [3] Przewodniczący Zespołu:  
=====
- Przedłożony projekt został uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji zespołu dotyczących obowiązujących warunków do realizacji budowy.

Ark. mapy: 512.313.093

Nie podlega opłacie skarbowej

-----  
Na podstawie Art.3 ustawy  
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie  
skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz.1635)

Z up. STAROSTY  
mgr inż. Marek Dudziac  
Przewodniczący Zespołu Uzgodnień  
Dokumentacji Projektowej  
przy Starości Częstochowskim