

LEGENDA:

proj. kabel 1,0kV typu YAKXS 4x240mm2
proj. kabel 1,0kV typu YAKXS 4x35mm2
proj. kabel 1,0kV typu YAKXS 4x120mm2
proj. zasilanie zlicznikowe-wg opisu
proj. przyłacze napowietrzne -wg opisu

LEGENDA:

1. Elementy projektowane i adaptowane zaznaczono kolorem czerwonym
2. Elementy przeznaczone do demontażu zaznaczono kolorem niebieskim
3. Elementy istniejące zaznaczono kolorem czarnym
4. Sieci przeznaczone do demontażu zazanaczono na dołączonym do niniejszego opracowania oddzielnym rysunku
5. W istniejących tablicach w miejsce zdemontowanych liczników zabudować czterobiegunowe listwy rozdzielcze prod. Legrand nr kat. 004885 z szyną TH lub dwubiegunowe listwy rozdzielcze prod. Legrand nr kat. 004881 z szyną TH

Inwestor	URZĄD GMINY MSTÓW ; UL.16 STYCZNIA 14 ,42-244 MSTÓW			
Temat / Adres	BUDOWA ZASILANIA KABLOWEGO ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĄ WEWNĘTRZNĄ W MIEJSCE ISTNIEJĄCYCH SIECI I PRZYŁĄCZY NAPOWIETRZNYCH MSTÓW , PLAC MICKIEWICZA			
Nazwa inwestycji	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH W OBRĘBIE PLACU MICKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI MSTÓW			
Treść rys.	SCHEMAT SYTUACYJNY SIECI PO PRZEBUDOWIE			
Faza: PB	Data: 2009.02	Podpis	Nr oprac.:	
Opracował			Skala	Nr rys.
Projektant	Janusz Trzepizur upr. nr UAN .VIII/8361/140/88 Nr ewid. ŚOIIB SLK/IE/1648/02		1:250	3
Sprawdzający	Józef Rybiałek upr. nr UAN .VIII/8361/82/86 Nr ewid. ŚOIIB SLK/IE/2246/02			