



Oprawy DISANO



1601 Floor con schermo piano a filo te


INC40/			
3.00	FLC20EL	grigio	530590-00
5.00	FLC1x26T	grigio	530597-00
5.50	MBF50	grigio	530598-00
5.50	SAP-E50	grigio	530599-00




1600 Floor asimmetrico a filo terreno

INC40/			
3.00	FLC15EL	grigio	530580-00
6.00	SAP-TS70	grigio	530585-00
6.00	JM-TS70	grigio	530586-00
5.00	FLC1x26T	grigio	530587-00

Oprawa GHIDINI




259




Lamping	13W TC-D
Base	G24d-1
Insulation class	I
Volt	230.0
Hz	50.0
Ballast/Transformer	included
IP	66.0
IK	6.0
Diffuser tech info	Sodium calcium tempered glass
Diffuser temperature	< 75°C / 167°F
Max static load pressure	not applicable

Diffuser type	sand-blasted
Lm/Cd	900 lm
Reflector orientability	-
Fixture adjustability	-
Cable entry	Silicon bushing D.10/14 mm
Second cable entry	upon request
Rough-in housing	included
Distance	0.3m
Volume	0.0039 m3
Weight	2.43 KG
Certifications	CE



Zakład Usług Elektrycznych „ELMAZ” – Zbigniew Grabowski

Projektował		<div>PROJEKTANT  Ing. inż. Paweł Grzyb ID: 123 456 789 / 0005/04</div>		Data	Podpis
				Grudzień 2007	
Skala	INWESTOR	Urząd Gminy Mstów 42-244 Mstów, ul. 16 Stycznia 14			Nr rys.
===	TEMAT	Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego dla parkingu zlokalizowanego na dz. Nr 431/1, 431/2, 882/1, 882/2, 407/5, 407/6 przy ul. Targowej w Wancerzowie, gm. Mstów			5
Rysunki opraw oświetleniowych					