
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mstowie
INSTALACJA ODGROMOWA

ADRES INWESTYCJI : 42-244 Mstów ul.. Partyzantów 2

INWESTOR : Urząd Gminy Mstów

ADRES INWESTORA : 42-244 Mstów ul. 16-go Stycznia 14

JEDN. PROJEKT. : P.P.U.H. "PROFIL" I.S.G.

ADRES : 42-200 Częstochowa ul. Dekabrystów 33/38

BRANŻA : elektryczna

OPRACOWAŁ : Roman Rezanowicz

PODSTAWA PRAWNA : Rozp.Min.Infrastr. z dn. 18 maja 2004 r.

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2009

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Instalacja odgromowa ocieplanego budynku Zespołu Szkół w Mstowie przy ul. Partyzantów 2				
1	45310000-3	INSTALACJA ODGROMOWA		
d.1	KNNR 9 0601-05 Spec.Tech. pkt 453-5	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	
		950	m	
				950,0000
d.1	KNNR 9 0601-08 Spec.Tech. pkt 453-5	Demontaż zwodów pionowych naprzężanych instalacji odgromowej	m	
		250	m	
				250,0000
d.1	KNNR 5 0103-06 Spec.Tech. pkt 453-5	Rury winidurowe o RB-22 mm układane n.t. na ścianach budynku	m	
		250,0	m	
				250,0000
d.1	KNNR 5 0301-02 Spec.Tech. pkt 453-5	Przygotowanie podłoża pod puszki instalacyjne mocowane przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.	
		26	szt.	
				26,0000
d.1	KNNR 5 0303-09 Spec.Tech. pkt 453-5	Puszki z tworzywa sztucznego typu PK-8	szt.	
		26	szt.	
				26,0000
d.1	KNNR 5 0612-01 Spec.Tech. pkt 453-5	Złącza do blachy okapowej w instalacji odgromowej montowane na dachu	szt.	
		50	szt.	
				50,0000
d.1	KNNR 5 0601-02 Spec.Tech. pkt 453-5	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome z pręta ocynk. fi 8 mm mocowane na wspornikach klejonych	m	
		950,0	m	
				950,0000
d.1	KNNR 5 0604-02 Spec.Tech. pkt 453-5	Przewody instalacji bezuchwytowe, zwody pionowej wykonane z pręta oc. o śr.8 mm- w rurkach winidurowych na ścianach	m	
		250,0	m	
				250,0000
d.1	KNNR 5 0612-02 Spec.Tech. pkt 453-5	Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej montowane na ścianie	szt.	
		30,0	szt.	
				30,0000
d.1	KNNR 5 0612-06 Spec.Tech. pkt 453-5	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej w puszcze - połączenie pręt-płaskownik	szt.	
		26	szt.	
				26,0000
d.1	KNNR 5 0612-04 Spec.Tech. pkt 453-5	Złącza krzyżowe w instalacji odgromowej lub przewodach montowane na ścianie	szt.	
		30	szt.	
				30,0000
d.1	KNNR 5 0612-05 Spec.Tech. pkt 453-5	Złącza uniwersalne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych	szt.	
		30+80	szt.	
				110,0000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
13 d.1	KNNR 5 0605-03 Spec.Tech. pkt 453-5	Montaż uziomów poziomych z bednarki ocynk. 25x4 mm w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m	
		450,0	m	
				450,0000
14 d.1	KNNR 5 1304-03 Spec.Tech. pkt 453-5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	
		1	szt.	
				1,0000
15 d.1	KNNR 5 1304-04 Spec.Tech. pkt 453-5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	
		25	szt.	
				25,0000