

-profil od P4 do st.Nr 520
-długość rur PVC litych Ø 200/5,9m -570,0m
-ilość studni z kręgów żelbetowych Ø 1,2m -14,0szt

-ilość przyłączy z rur PVC litych Ø 160/4,7m -10,0szt
-długość przyłączy z rur PVC litych Ø 160/4,7m - 92,5m
-ilość studni z kręgów żelbetowych Ø 1,0m -10,0szt
- ilość trójników PVC typ ciężki kIS Ø 200/150mm -8szt
-ilość włączeń do st.Ø 1,2m -2
-łączna długość stujek z rur PVC litych Ø 160/4,7m-4,0m
-łączna długość stujek z rur PVC litych Ø 160/4,7m do obetonowania-2,8m

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SONDA
ul.Niepodległości 87/89 lok. nr 10, 42-200 Częstochowa
tel./fax 034 365-14-54, tel 324-86-91, e-mail:przesonda@poczta.onet.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, CZĘŚCIOWO PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCIACH: WANDZIN, CEGIELNIA, KOCHANOWICE, GMINA MITOW
	TOM V - ZLEWNIA P4
BRANŻA / SPECYFIKACJA	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU SANITARNEGO GRAWITACYJNEGO PRZY UL. ŁĄKOWEJ, MIEDZY DR. D-270 I DR. D-898
OPRACOWAŁ	mgr inż. Katarzyna Bogusz-Kowalczyk
SPRAWDZIŁ	mgr inż.Grażyna WOZAK, MAGDALENA WOZAK, mgr inż. Ewa KUŚPYSZAK	5
	BRULIŃ I WIGANIA
DATA WYKONANIA	mgr inż. Przemysław CZAPIEWSKI, mgr inż. Aurelia WOZAK-WITK	DATA: 01.2007