

Częstochowa, dnia 2009.06.02

STAROSTWO POWIATOWE
w Częstochowie
POWIATOWY ZESPÓŁ UZGODNIEN
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Sobieskiego 9, tel.3229-178; 216
42-200 CZĘSTOCHOWA

O P I N I A NR 454/09

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Budowa drogi dojazdowej z parkingiem

dla: Firma "TOM"

Tomasz Banaśkiewicz

Adres: Focha 72/74m13 42-200 Częstochowa

na zlecenie z dnia: 2009.05.20 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2009.05.22

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Mokrzesz , Gmina:Mstów

Uwagi i zalecenia:

- [74] GSG RGaz Cz-wa - uzgodniono pod warunkiem:
- zachowania normatywnych odległości od gazociągów
 - zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyżowań) zgodnie z obowiązującymi przepisami - normami
 - wykonanie prac ziemnych w pobliżu gazociągu ręcznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzór do RG.

- [113] Zakład Energetyczny RD Cz-wa Teren:
- uzgodniono pod warunkiem zachowania odległości poziomych i pionowych od naszych urządzeń wynikających z norm PN-E-05100 i N SEP-E-004 oraz norm branżowych.
W miejscach skrzyżowań na istniejących kablach elektroenergetycznych należy założyć rury osłonowe dwudzielne.
 - uzgodniono pod warunkiem, że prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z naszymi urządzeniami będą wykon. ręcznie i pod nadzorem Rejonu, o który wykonawca lub inwestor wystąpi do nas przed rozpoczęciem prac.

- [57] ŚZMiUW K-ce Oddział Cz-wa - uzgodniono.

UG Mstów - uzgodniono.

- [99] TP S.A. OPOLE - uzgodniono z uwagą:
- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań prace prowadzić ostrożnie, zgodnie z przepisami.
 - przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca zgłosi się

Starosta
mgr inż. Marek Dudziński
Przewodniczący Zespołu Uzgodnień
Dokumentacji Projektowej
Gminy Staroście Częstochowski

- do ZT celem potwierdzenia uzgodnienia.
- Przy pracach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania ich ułożenia.
 - W przypadku konieczności przebudowy istniejących urządzeń winien być opracowany projekt na przebudowę
 - w miejscach zbliżeń i skrzyżowań do urządzeń pozostających w eksploatacji DUSiUD Myszków zachować odległości pionowe i poziome lub zastosować ochronę urządzeń teletechnicznych przewidzianą normą ZN-96/TPSA-004 /ręczny przekop kontrolny/ /zgłosić do odbioru po zabezpieczeniu/

[71] GSG Zabrze (WOSW) - uzgodniono.

[25] OGP GAZ-SYSTEM S.A. O/Świerklany - uzgodniono.

[3] Przewodniczący Zespołu:

=====

Przedłożony projekt został uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji zespołu dot. obowiązujących warunków do realizacji budowy.

Ark. mapy: 512.314.183

Nie podlega opłacie skarbowej

Na podstawie Art.3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635)

7 up STAROŚCI

mgr inż. Marek Dudziak
Przewodniczący Zespołu Uzgodnień
Dokumentacji Projektowej
przy Staroście Przestęchowski